

**Паспорт № 40/\_\_\_\_\_****Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»**для полимерных труб наружным диаметром не более 40 мм  
ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

отгруженные \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 г. в количестве \_\_\_\_\_ шт масса нетто \_\_\_\_\_ кг

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20 г.

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА**

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-9245064-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	54,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	40,0 ± 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	50,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	4,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	75,0 ± 5	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м <sup>3</sup>	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-9245064-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует **ГОСТ Р 53306-2009**  
**Сертификат соответствия № С-RU.АЮ64.В.00803,**  
выдан «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»  
Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.



Начальник ОТК \_\_\_\_\_ / Шаталин С. А.

М.П.