

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № _____

Наименование
продукта:

Антифриз для систем отопления
и кондиционирования "DIXIS-65"

ТУ 20.59.43-001-60121632-2021

Предприятие-изготовитель:

ООО "ТД"РОКА Хемикалс""

Дата изготовления:

24.03.2022

Номер партии:

№5

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма по ТУ 20.59.43-001-60121632-2021	Результаты анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная примесей	Соответствует
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,085-1,095	1,092
3. Температура начала кристаллизации, °С, не выше	Минус 65	Минус 65
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °С, не ниже	110	111
5. Вспениваемость: объем пены, см ³ , не более устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (рН), в пределах	8,0-9,5	8,5
7. Щелочность, см ³ , не менее	15	17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям

ТУ 20.59.43-001-60121632-2021

Нач. производства ООО "ТД РОКА Хемикалс"



Карпов Ю. А.

Дата проведения анализа 24.03.2022г.